

Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" за 2014 года.

Дата	Наименование электроустановок и сетей	Объем недопоставленной эл. энергии, кВт*ч	Сроки устранения	
п. Атяшево				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Б. Березники				
1 - квартал				
16.03.2014	ГКТП №0519 Кировская В.Л. 0,4кв ул.Колхозная	164	Повреждение устранено	07-30 : 11-00
19.03.2014	ЗТП №0919 Мик-он В.Л. 0,4кв Микрорайон	46	Соединение проводов	07-10 : 08-30
19.03.2014	ЗТП №1215 "Центральная" В.Л. 0,4кв ул.Ульяновская	232	Соединение кабеля	10-00 : 11:30
2 - квартал				
05.05.2014	ТП №0204 "Лесхоз" В.Л. 0,4кв	99	Повреждение устранено	17-00 : 20:00
23.06.2014	ТП №0219 "Школа №2" В.Л. 0,4кв	77	Повреждение устранено	18-00 : 19:00
3 - квартал				
29.08.2014	ТП "Центральная" ВЛ-0,4 кВ по ул. Кооперативная	120	Произведена перетяжка проводов	12-00 : 13-00
29.08.2014	ТП Лесхоз ВЛ 0,4 кВ по ул. Лесная	51	Повреждение устранено	12-00 : 14-00
29.08.2014	ТП "Микрорайон"	130	Произведена перетяжка проводов	14-00 : 16-30
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Б. Игнатово				

1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Дубенки				
1 - квартал				
17.03.2014	Ф.19 ПС 110/35/10 кВ с.Дубёнки	1034	Замена отходящего кабеля	18-50 : 20-50
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
29.08.2014	Ф.19 ПС 110/35/10 кВ	1034	Произведена замена	16-00 : 18-00
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Ельники				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Кемля				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
п. Смольный				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Кочкурово				
1 - квартал				

14.03.2014	ВЛ-10кВ, фидер №7 ЗКТП "Микрорайон" 400кВА	69	Произведена очистка РЛНД. Произведен осмотр линии,осмотр ТП.	10-30 : 11-30
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
18.10.2014	ТП "МСО" 400 кВА	144		9-00 : 13-00
29.11.2014	ТП "Микрорайон" 400 кВА	61		7-30 : 8-30
08.12.2014	ТП "Колхозная" 400	197		6-00 : 8-30
с. Лямбировь				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
08.10.2014	ТП "Октябрьская 2"	164		14-00 : 16-00
01.11.2014	ТП "Батраки"	139		08-00 : 09-00
п. Ромоданово				
1 - квартал				
04.02.2014	Фидер №17 ПС 35/10 «Анненково»	2252	Повреждение устранено	00-30 : 04-40
2 - квартал				
26.05.2014	Фидер №18 ПС 110/35/10 «Ромоданово»	688	Повреждение устранено	15:00 : 16-00
06.06.2014	Фидер №18 ПС	1320	Повреждение	21-30:23-30
11.06.2014	ТП "СПТУ-7"	110	Повреждение устранено	22-20:0-10
3 - квартал				
07.08.2014	ТП "АЗС"	20	Повреждение устранено	9-00 : 10-30
29.08.2014	Фидер №18 ПС 110/35/10 «Ромоданово»	500	Повреждение устранено	13-00 : 13-30
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Ст. Шайгово				
1 - квартал				
19.01.2014	ТП "Набережная"	35	Перетяжка ЛЭП 0,4кВ	09-00 : 11-00

19.01.2014	ТП "Колхоз-2"	112	Перетяжка ЛЭП 0,4кВ	12-00 : 14-00
16.03.2014	ТП "Баня"	415	Замена проходных изоляторов 10кВ	09-00 : 13-00
16.03.2014	ТП "БПК"	112	Замена рубильника	13-00 : 14-30
19.03.2014	ТП "Лесхоз"	12	Перетяжка ЛЭП 0,4кВ	10-00 : 13-00
2 - квартал				
25.04.2014	ТП "ПУ-5" ул. Больничная	12	Повреждение устранено	13-00:14-00
26.04.2014	ТП "Микрорайон"	170	Повреждение устранено	10-00:12-00
09.06.2014	ТП "Энергетиков"	174	Повреждение устранено	18-00:21-00
3 - квартал				
01.09.2014	ТП "МСО"	49	Повреждение устранено	09-00:11-00
21.09.2014	ТП "Автостанция"	25	Произведена	16-00:18-00
4 - квартал				
21.10.2014	ТП "СПТУ-5"	15		8-40 : 10-00
с. Теньгушево				
1 - квартал				
28.03.2014	ТП "Фок"	5	Повреждение устранено	15-40 : 15-45
2 - квартал				
Аварийных отключений не было				
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
п. Барашево				
1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
2 - квартал				
28.06.2014	ТП "Московская"	52	Повреждение устранено	19-50:21-00
3 - квартал				
Аварийных отключений не было				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				

эний (отключений) электрическо

3,5
0,4

1,5

3
1

1

4

1
2
2

2
2
4
1,5
3

1
2

3

0,05

1