

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО  
“Системы жизнеобеспечения РМ”, с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания  
ниже 35 кВ.**

1 квартал 2014г.

№ п/п	Центр питания	Величина присоединенной трансформаторной мощности, МВА	Величина загрузки трансформаторов, %	Величина резерва мощности трансформаторов, %
1	2	4	5	6
1.1.	ПС "Теньгушево" Ф-А1 (яч.21)	2,063	42,83	57,17
1.2.	ПС "Теньгушево" Ф-А2 (яч.7)	3,310	27,56	72,44
1.3.	ПС "Теньгушево" Ф-5, ТП №А17/250кВА	0,250	20,49	79,51
1.4.	ПС "Теньгушево" Ф-9, ТП №А125/250кВА	0,250	45,40	54,60
2.1.	ПС "Барашево" Ф-А7 (яч.6)	1,680	25,67	74,33
3.1.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А189/250кВА (Кулясово №1)	0,250	35,21	64,79
3.2.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А93/250кВА (Кулясово №2)	0,250	32,95	67,05
3.3.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А188/250кВА (ул.Рабочая)	0,250	12,34	87,66
3.4.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А273/400кВА (ул.Подгорная)	0,400	6,13	93,87
3.5.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А162/400кВА (Больница)	0,400	53,99	46,01
3.6.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А296/2*160кВА (Котельная №2)	0,320	36,08	63,92
3.7.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А161/630кВА (Микрорайон №1)	0,630	29,30	70,70
3.8.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А144/2*400кВА (Микрорайон №2)	0,800	47,43	52,57
3.9.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А261/2*400кВА (ТУ-13)	0,800	27,25	72,75
3.10.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А307/250кВА (Микрорайон №3)	0,250	26,83	73,17
3.11.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А331/250кВА (Микрорайон №4)	0,250	9,51	90,49
3.12.	ПС "Атяшево" Ф-А7	2,360	40,39	59,61
3.13.	ПС "Атяшево" Ф-А8	2,340	14,44	85,56
3.14.	ПС "Атяшево" Ф-А23 (Маслозавод)	1,420	3,85	96,15
4.1.	ПС "Березники" Ф-1 ЗТП-А120/400кВА (Больница)	0,400	21,19	78,81
4.2.	ПС "Березники" Ф-17 КТП-92/100кВА (Водозабор)	0,100	24,02	75,98
4.3.	ПС "Березники" Ф-19	4,740	28,94	68,98
5.1.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А191/100 (Детский туб. Санаторий)	0,100	10,13	89,87
5.2.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А207/175 (Лесхоз)	0,175	35,35	64,65
6.1.	ПС "Дубенки" Ф-21 КТП-А277/160кВА (2-й микрорайон)	0,160	41,13	58,87
6.2.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А196/100кВА (Водозабор)	0,100	20,54	79,46
6.3.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А289/250кВА (ул.Аэропортная)	0,250	11,66	88,34
6.4.	ПС "Дубенки" Ф-А19 *	2,603	22,24	77,76
6.5.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-90/100кВА (ул.Советская) / транзит "Мордовэнерго"	0,100		
6.6.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-253/63кВА (ул.Манина) / транзит "Мордовэнерго"	0,063		
7.1.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А101/63кВА (Водозабор)	0,063	9,62	90,38
7.2.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (База)	0,400	10,60	89,40
7.3.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Население)			

7.4.	ПС "Ельники" Ф-1 (яч.5)	2,235	38,98	71,41
7.5.	ПС "Ельники" Ф-8 (яч.13)	6,523	17,72	82,28
8.1.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А1 (Райцентр)	3,400	20,56	79,44
8.2.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А15 (Хлебозавод)	1,446	14,36	85,64
9.1.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/320кВА (Мебельная фабрика)	0,320	38,61	61,39
9.2.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/630кВА (резерв)	0,630		
9.3.	ПС "Ичалки" Ф-А15 *	5,420	24,31	75,69
9.4.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-332/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100		
9.5.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-72/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160		
9.6.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-66/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160		
9.7.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-272/250кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,250		
9.8.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-68/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100		
9.9.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А30/60кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,060		
9.10.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-323/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160		
9.11.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А69/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100		
9.12.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-41/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160		
10.1.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А104/630кВА (ул.Заводская)	0,630	4,81	95,19
10.2.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А281/160кВА (Санаторий ул.Зеленая)	0,160	7,22	92,78
10.3.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А105/100кВА (ул.Лесная)	0,100	26,04	73,96
10.4.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А106/160кВА (ул.Садовая)	0,160	18,94	81,06
10.5.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А101/400кВА (ул.Солнечная)	0,400	13,70	86,30
11.1.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А42/250кВА (Водозабор)	0,250	25,36	74,64
11.2.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А43/250кВА (РСУ)	0,250	28,42	71,58
11.3.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А213/250кВА (ул.Новоселов)	0,250	24,57	75,43
11.4.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А44/250кВА (ул.Новая)	0,250	16,76	83,24
11.5.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А250/160кВА (ул.Западная)	0,160	29,04	70,96
11.6.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А52/250кВА (Фасад)	0,250	8,15	91,85
12.1.	ПС "Кочкурово" Ф-6 ТП-А23/160кВА (Автостанция)	0,160	41,49	58,51
12.2.	ПС "Кочкурово" Ф-3 ТП-А199/100кВА (АЗС)	0,100	63,95	36,05
12.3.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А123/250кВА (Больница-1)	0,250	40,99	59,01
12.4.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А220/160кВА (Больница-2)	0,160	0,00	100,00
12.5.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А143/160кВА (Ветлечебница)	0,160	10,82	89,18
12.6.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-21/100кВА (Лесничество)	0,027	29,51	70,49
12.7.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А98/250кВА (Хлебозавод)	0,250	53,56	46,44
12.8.	ПС "Кочкурово" Ф-7	2,583	31,70	68,30
13.1.	РП "Воеводск" Ф-14 ТП-А131/160 (с.Семилей)	0,160	36,08	63,92
14.1.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А83/160кВА (ДК)	0,160	53,57	46,43
14.2.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А141/400кВА (Узел связи)	0,400	37,49	62,51
14.3.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А138/250кВА (Райцентр)	0,250	75,41	24,59
14.4.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А177/250кВА (ул.Большевицкая, СХТ)	0,250	48,80	51,20
14.5.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А136/400кВА (Резерв)	-		
14.6.	ПС "Лямбиль" Ф-5 ТП-А115/250кВА (Водозабор, "Нива")	0,250	0,00	0,00
14.7.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А101/250кВА (ул.Батраки)	0,250	36,01	63,99

14.8.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А410/250кВА (ул.Луговая)	0,250	21,17	78,83
14.9.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А142/250кВА (ул.Октябрьская)	0,250	37,25	62,75
14.10.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А292/200кВА (ул.Терешковой)	0,200	27,41	72,59
14.11.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-160-2201А/160кВА (ул.Октябрьская)	0,250	28,65	71,35
14.12.	ПС "Лямбиль" Ф-15	2,940	42,22	57,78
15.1.	ПС "Ст.Шайгово" яч.5 ТП-А107/100кВА (Лесхоз)	0,100	1,74	98,26
15.2.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А35/400кВА (Автостанция)	0,400	63,44	36,56
15.3.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А192/100кВА (Очистные)	0,100	24,88	75,12
15.4.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А18/160кВА	0,160		
15.5.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А151/400кВА (Больница)	0,400	36,98	63,02
15.6.	ПС "Ст.Шайгово" яч.13 ТП-А183/400кВА (СПТУ)	0,400	6,85	93,15
15.7.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А55/400кВА (Бпрач)	0,400	46,14	53,86
15.8.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А59/250кВА (Баня)	0,250	57,86	42,14
15.9.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А60/250кВА (Д/К)	0,250	56,50	43,50
15.10.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А137/100кВА (Коммунальн)	0,100	4,34	95,66
15.11.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А56/160кВА (Инкубатор)	0,160	60,25	39,75
15.12.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А264/200кВА (Колхозн-1)	0,200	43,96	56,04
15.13.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А54/160кВА (Колхозн-2)	0,160	67,10	32,90
15.14.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А191/160кВА (Котельная)	0,160	0,00	100,00
15.15.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А286/400кВА (Микрорайон)	0,400	51,47	48,53
15.16.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А130/400кВА (МСО)	0,400	26,10	73,90
15.17.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А61/160кВА (Сельсовет)	0,160	53,75	46,25
15.18.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А88/400кВА (Свобода)	0,400	13,99	86,01
15.19.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А58/250кВА (Стройучасток)	0,250	35,78	64,22
15.20.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А253/250кВА (СХТ)	0,250	49,82	50,18
15.21.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А293/250кВА (Энергетика)	0,250	44,50	55,50
15.22.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 *	-		
16.1.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" яч.№31 (ул.А.Луус)	0,250	53,67	46,33
16.2.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" яч.№31 (ул.Есенина)	0,400	54,71	45,29
16.3.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (Нарсуд)	0,250	59,21	40,79
16.4.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (ул.Свердлова)	0,250	43,14	56,86
16.5.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (Райпо)	0,160	0,00	100,00
16.6.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (ул.Ст.Разина)	0,315	47,87	52,13
17.1.	ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А172/250кВА (СТК Маяк)	0,250	56,84	43,16
17.2.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А195/250кВА (ул.Луговая)	0,250	70,09	29,91
17.3.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А242/2*400кВА (МТС Ромоданово)	0,260	54,46	45,54
17.4.	ПС "Ромоданово" яч.18	6,095	42,93	57,07
18.1.	ПС "Анненково" яч.11 ТП-А192/160кВА (ул.Восточная)	0,160	80,45	19,55
18.2.	ПС "Анненково" яч.25 (СПТУ)	1,660	58,90	41,10
18.3.	ПС "Анненково" яч.17	2,060	58,01	41,99
<b>Итого:</b>		<b>78,621</b>	<b>32,72</b>	<b>67,28</b>