

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ.**

2 квартал 2014г.

№ п/п	Центр питания	Величина присоединенной мощности, МВА	Резерв мощности по центрам питания, МВт
1	2	4	
1.1.	ПС "Теньгушево" Ф-А1 (яч.21)	2,063	0,390
1.2.	ПС "Теньгушево" Ф-А2 (яч.7)	3,310	0,406
1.3.	ПС "Теньгушево" Ф-5, ТП №А17/250кВА	0,250	0,024
1.4.	ПС "Теньгушево" Ф-9, ТП №А125/250кВА	0,250	0,042
2.1.	ПС "Барашево" Ф-А7 (яч.6)	1,680	0,078
3.1.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А189/250кВА (Кулясово №1)	0,250	0,042
3.2.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А93/250кВА (Кулясово №2)	0,250	0,060
3.3.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А188/250кВА (ул.Рабочая)	0,250	0,066
3.4.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А273/400кВА (ул.Подгорная)	0,400	0,061
3.5.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А162/400кВА (Больница)	0,400	0,000
3.6.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А296/2*160кВА (Котельная №2)	0,320	0,041
			0,000
3.7.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А161/630кВА (Микрорайон №1)	0,630	-0,001
3.8.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А144/2*400кВА (Микрорайон №2)	0,800	0,308
			0,000
3.9.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А261/2*400кВА (ТУ-13)	0,800	0,000
			0,014
3.10.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А307/250кВА (Микрорайон №3)	0,250	0,056

3.11.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А331/250кВА (Микрорайон №4)	0,250	0,079
3.12.	ПС "Атяшево" Ф-А7	2,360	0,267
3.13.	ПС "Атяшево" Ф-А8	2,340	0,068
3.14.	ПС "Атяшево" Ф-А23 (Маслозавод)	1,420	0,143
4.1.	ПС "Березники" Ф-1 ЗТП-А120/400кВА (Больница)	0,400	0,033
4.2.	ПС "Березники" Ф-17 КТП-92/100кВА (Водокачка)	0,100	0,068
4.3.	ПС "Березники" Ф-19	4,740	0,795
5.1.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А191/100 (Детский туб. Санаторий)	0,100	0,001
5.2.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А207/175 (Лесхоз)	0,175	0,057
6.1.	ПС "Дубенки" Ф-21 КТП-А277/160кВА (2-й микрорайон)	0,160	0,058
6.2.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А196/100кВА (Водозабор)	0,100	0,048
6.3.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А289/250кВА (ул.Аэропортная)	0,250	0,080
6.4.	ПС "Дубенки" Ф-А19 *	2,603	0,462
6.5.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-90/100кВА (ул.Советская) / транзит "Мордовэнерго"	0,100	0,000
6.6.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-253/63кВА (ул.Манина) / транзит "Мордовэнерго"	0,063	0,000
7.1.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А101/63кВА (Водозабор)	0,063	0,016
7.2.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (База)	0,400	0,014
7.3.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Население)		0,000
7.4.	ПС "Ельники" Ф-1 (яч.5)	2,235	0,382
7.5.	ПС "Ельники" Ф-8 (яч.13)	6,523	0,311
8.1.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А1 (Райцентр)	3,400	0,335
8.2.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А15 (Хлебозавод)	1,446	0,114
9.1.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/320кВА (Мебельная фабрика)	0,320	0,062
9.2.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/630кВА (резерв)	0,630	0,000
9.3.	ПС "Ичалки" Ф-А15 *	5,420	0,399
9.4.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-332/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100	0,000

9.5.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-72/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160	0,000
9.6.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-66/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160	0,000
9.7.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-272/250кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,250	0,000
9.8.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-68/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100	0,000
9.9.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А30/60кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,060	0,000
9.10.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-323/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160	0,000
9.11.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А69/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,100	0,000
9.12.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-41/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0,160	0,000
10.1.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А104/630кВА (ул.Заводская)	0,630	0,026
10.2.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А281/160кВА (Санаторий ул.Зеленая)	0,160	0,018
10.3.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А105/100кВА (ул.Лесная)	0,100	0,013
10.4.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А106/160кВА (ул.Садовая)	0,160	0,016
10.5.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А101/400кВА (ул.Солнечная)	0,400	0,034
11.1.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А42/250кВА (Водозабор)	0,250	0,016
11.2.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А43/250кВА (PCY)	0,250	0,014
11.3.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А213/250кВА (ул.Новоселов)	0,250	0,019
11.4.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А44/250кВА (ул.Новая)	0,250	0,022
11.5.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А250/160кВА (ул.Западная)	0,160	0,041
11.6.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А52/250кВА (Фасад)	0,250	0,000
12.1.	ПС "Кочкурово" Ф-6 ТП-А23/160кВА (Автостанция)	0,160	-0,041
12.2.	ПС "Кочкурово" Ф-3 ТП-А199/100кВА (АЗС)	0,100	0,036
12.3.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А123/250кВА (Больница-1)	0,250	0,011
			0,000
12.4.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А220/160кВА (Больница-2)	0,160	0,060
12.5.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А143/160кВА (Ветлечебница)	0,160	0,015
12.6.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-21/100кВА (Лесничество)	0,100	0,000

12.7.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А98/250кВА (Хлебозавод)	0,250	0,000
12.8.	ПС "Кочкурово" Ф-7	2,583	0,351
13.1.	РП "Воеводск" Ф-14 ТП-А131/160 (с.Семилей)	0,160	0,054
14.1.	ПС "Лямбиров" Ф-3 ТП-А83/160кВА (ДК)	0,160	0,000
14.2.	ПС "Лямбиров" Ф-3 ТП-А141/400кВА (Узел связи)	0,400	0,100
14.3.	ПС "Лямбиров" Ф-3 ТП-А138/250кВА (Райцентр)	0,250	0,057
14.4.	ПС "Лямбиров" Ф-3 ТП-А177/250кВА (ул.Большевикская, СХТ)	0,250	0,030
14.5.	ПС "Лямбиров" Ф-3 ТП-А136/400кВА (Резерв)	-	
14.6.	ПС "Лямбиров" Ф-5 ТП-А115/250кВА (Водозабор, "Нива")	0,250	0,180
14.7.	ПС "Лямбиров" Ф-22 ТП-А101/250кВА (ул.Батраки)	0,250	0,021
14.8.	ПС "Лямбиров" Ф-22 ТП-А410/250кВА (ул.Луговая)	0,250	-0,017
14.9.	ПС "Лямбиров" Ф-22 ТП-А142/250кВА (ул.Октябрьская)	0,250	0,137
14.10.	ПС "Лямбиров" Ф-22 ТП-А292/200кВА (ул.Терешковой)	0,200	-0,004
14.11.	ПС "Лямбиров" Ф-22 ТП-160-2201А/160кВА (ул.Октябрьская)	0,250	0,131
14.12.	ПС "Лямбиров" Ф-15	2,940	0,254
15.1.	ПС "Ст.Шайгово" яч.5 ТП-А107/100кВА (Лесхоз)	0,100	0,058
15.2.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А35/400кВА (Автостанция)	0,400	0,121
15.3.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А192/100кВА (Очистные)	0,100	0,009
15.4.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-/250кВА (Набережная)	0,250	0,222
15.5.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А151/400кВА (Больница)	0,400	0,095
15.6.	ПС "Ст.Шайгово" яч.13 ТП-А183/400кВА (СПТУ)	0,400	0,073
15.7.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А55/400кВА (Бпрач)	0,400	0,119
15.8.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А59/250кВА (Баня)	0,250	0,053
15.9.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А60/250кВА (Д/К)	0,250	0,040
15.10.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А137/100кВА (Коммунальн)	0,100	0,057
15.11.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А56/160кВА (Инкубатор)	0,160	0,043

15.12.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А264/200кВА (Колхозн-1)	0,200	0,081
15.13.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А54/160кВА (Колхозн-2)	0,160	0,044
15.14.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А191/160кВА (Котельная)	0,160	0,120
15.15.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А286/400кВА (Микрорайон)	0,400	0,000
15.16.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А130/400кВА (МСО)	0,400	0,070
15.17.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А61/160кВА (Сельсовет)	0,160	0,050
15.18.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А88/400кВА (Свобода)	0,400	0,106
15.19.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А58/250кВА (Стройучасток)	0,250	0,085
15.20.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А253/250кВА (СХТ)	0,250	0,041
15.21.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А293/250кВА (Энергетика)	0,250	0,092
15.22.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 *	-	0,000
16.1.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" яч.№31 (ул.А.Луус)	0,250	0,154
16.2.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" яч.№31 (ул.Есенина)	0,400	0,210
16.3.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (Нарсуд)	0,250	0,113
16.4.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (ул.Свердлова)	0,250	0,135
16.5.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (Райпо)	0,160	0,140
16.6.	ПС "ТЭЦ-4 - Ромодановсахар" ч/з ЦРП (ул.Ст.Разина)	0,315	0,144
17.1.	ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А172/250кВА (СТК Маяк)	0,250	0,000
17.2.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А195/250кВА (ул.Луговая)	0,250	0,038
17.3.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А242/2*400кВА (МТС Ромодано	0,260	0,000
17.4.	ПС "Ромоданово" яч.18	6,095	1,031
18.1.	ПС "Анненково" яч.11 ТП-А192/160кВА (ул.Восточная)	0,160	0,017
18.2.	ПС "Анненково" яч.25 (СПТУ)	1,660	0,839
18.3.	ПС "Анненково" яч.17	2,060	0,312
<b>Итого:</b>		<b>78,784</b>	<b>11,686</b>

Усредненная за 2 квартал 2014 г. величина резервируемой максимальной мощности суммарно по всем центрам питания составляет 0,098 МВт

Величина резервируемой максимальной мощности суммарно по уровням напряжения

ВН	5,435	МВт
СН-1	2,397	МВт
СН-2	3,842	МВт

Главный инженер

Ю.А. Ильин