

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов
(декабрь 2019 год)**

| № п/п | Наименование объекта (ТП) | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 3 | Больница (0319) | 01.12.19 | 03.12.19 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | Микрорайон №2(0419) | 01.12.19 | 02.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 5 | Микрорайон №1(0619) | 01.12.19 | 01.12.19 | Ремонт ВНА |
| 8 | Бибиной(0107) | 05.12.19 | 05.12.19 | Ремонт рубильника |
| 10 | ЖКХ-абон | 13.12.19 | 13.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 13 | Котельная | 02.12.19 | 02.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра №2 |
| 16 | Маслозавод | 20.12.19 | 21.12.19 | Текущий ремонт оборудования |
| 19 | С/техника | 02.12.19 | 02.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 20 | Сельэнерго-абон | 26.12.19 | 26.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра |
| 22 | Межрайбаза-(Техстройкровля) | 03.12.19 | 03.12.19 | Подсоединение КЛ-0,4 кВ к щит №1 руб.№3 и к щит №2 руб.№1 |
| 25 | Подгорная(0210) | 30.12.19 | 30.12.19 | Ремонт рубильника |
| 29 | Качаева | 01.12.19 | 02.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |

| | | | | |
|----|-------------------|------------|------------|--|
| 32 | Промкомбинат | 01.12.19 | 01.12.19 | Замена дверей в РУ-0,4 кВ и камеры тр-ра №1 |
| 35 | СХТ-абон. | 05.12.19 | 05.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 37 | ККП | 13.12.19 | 13.12.19 | Ремонт ВН-16 |
| 40 | АЗС | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, тр ра №1 |
| 41 | Больница (160) | 20.12.19 | 21.12.19 | Текущий ремонт оборудования |
| 42 | Котельная | 08.12.2019 | 08.12.2019 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 44 | Маслозавод-абон. | 26.12.19 | 26.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра |
| 45 | Мелиорация-абон. | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |
| 47 | Колхозная | 14.12.19 | 15.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 49 | Автостанция | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Средний ремонт оборудования |
| 51 | Совхоз | 30.12.19 | 30.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 55 | Котельная (откл.) | 01.12.19 | 02.12.19 | Ремонт рубильника |
| 56 | ДК | 12.12.2019 | 12.12.2019 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 59 | Колхозная-2 | 13.12.19 | 13.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|------------|---|
| 60 | СХТ (А253) | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Текущий ремонт оборудования |
| 61 | Инкубатор | 05.12.19 | 05.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 65 | Стройучасток | 20.12.19 | 21.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | БПК (А55) | 01.12.2019 | 01.12.2019 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, тр-ра №1 |
| 68 | Садовая | 14.12.19 | 15.12.19 | Текущий ремонт оборудования |
| 69 | Больница (А151) | 25.12.2019 | 26.12.2019 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 71 | Автостанция | 30.12.19 | 30.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 73 | СПТУ-5 (А193) | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 76 | Микрорайон-2 | 02.12.19 | 02.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 78 | Больница | 06.12.19 | 06.12.19 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, тр-ра |
| 80 | Узел связи | 05.12.19 | 06.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 86 | Луговая | 15.12.19 | 15.12.19 | Ремонт рубильника №13 |
| 88 | Октябрьская-2 | 22.12.19 | 23.12.19 | Ремонт рубильника №13 |
| 93 | Совхоз маяк | 01.12.19 | 02.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|--|
| 94 | Московская | 02.12.19 | 02.12.19 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ |
| 96 | Пилорама-абон. | 05.12.19 | 05.10.19 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 97 | Трикотажн.фабрика-абон. | 05.12.19 | 06.12.19 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 99 | ДРСУ-абон. | 12.12.19 | 12.12.19 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 103 | РПУ ЖКХ | 19.12.19 | 19.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 104 | Узел связи | 13.12.19 | 14.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 112 | МТС Ромод.-н/в наша отходящая сет | 26.12.19 | 26.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 113 | Котельная | 26.12.19 | 26.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 116 | Горького | 06.12.19 | 08.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 117 | Пушкина | 29.12.19 | 30.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 120 | ФСК-абон.(ледовый) | 28.12.19 | 29.12.19 | Замена сигнально-контрольных ламп на панелях камер КСО-Орб |
| 123 | СТК Маяк | 30.12.19 | 30.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 127 | Свердлова | 30.12.19 | 30.12.19 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |
| 131 | МТЛ РЭС-абон. | 02.12.19 | 02.12.19 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|------------|--|
| 136 | Микрорайон-1 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Средний ремонт оборудования |
| 137 | Детсад-абон. | 05.12.19 | 06.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 139 | Маслозавод-абон. | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 141 | ДРСУ-абон. | 06.12.19 | 07.12.19 | Замена ЯРВ |
| 142 | Микрорайон-2 | 13.12.19 | 13.12.19 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 143 | Микрорайон-2 (ТП №230-2101А)откл | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 144 | Бурнаева (ТП №230-2102А) | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 146 | Юбилейная (ТП №А28) | 16.12.2019 | 17.12.2019 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 150 | Юнаева (ТП №230-2301А) | 28.12.19 | 29.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 153 | Водозабор | 05.12.19 | 05.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 155 | Котельная КС-25-абон. | 09.12.19 | 09.12.19 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |
| 156 | Микрорайон | 30.12.19 | 31.12.19 | Замена ЯРВ |
| 159 | Маслозаводская | 12.12.19 | 12.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 160 | Агросервис-абон. | 12.12.19 | 12.12.19 | Средний ремонт оборудования |

| | | | | |
|-----|-------------------|----------|----------|---|
| 161 | Больница №1 | 29.12.19 | 29.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 163 | Школа | 29.12.19 | 29.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 164 | Хлебозавод-абон. | 05.12.19 | 05.12.19 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 165 | Центр-1 | 29.12.19 | 29.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 167 | Репище | 15.12.19 | 17.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 169 | ФОК | 19.12.19 | 21.12.19 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 170 | Колхозная | 01.12.19 | 01.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 172 | База ПУ-17 | 26.12.19 | 26.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 174 | Интернациональная | 08.12.19 | 09.12.19 | Монтаж арматуры СИП |
| 195 | ДРСУ-абон. | 01.12.19 | 01.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 196 | ДОК-абон. | 05.12.19 | 05.12.19 | Ремонт рубильника |
| 198 | Братья Понаморёвы | 09.12.19 | 09.12.19 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ |
| 190 | Солнечная | 04.12.19 | 05.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 191 | Школа-абон. | 19.12.19 | 21.12.19 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|----------|--|
| 192 | Больница (0401) заменили тп400 кВА | 19.12.19 | 19.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 194 | Радиозавод-абон. | 12.12.19 | 12.12.19 | Ремонт ВНА |
| 198 | КБО | 08.12.19 | 09.12.19 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |
| 213 | Мастерские-абон. | 26.12.19 | 26.12.19 | Испытание РВО-6 и контуров ПЗ |
| 216 | Зарека | 10.12.19 | 11.12.19 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 219 | АЗС-абон. | 13.12.19 | 13.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-6 кВ с испытание |
| 222 | НСС-? | 15.12.19 | 17.12.19 | Обрезка кустов, древесной поросли |
| 226 | Водозабор | 30.12.19 | 30.12.19 | Ремонт ВН-16 |
| 228 | Зарека 2 | 22.12.19 | 23.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 229 | -----/РУ-0,4кВ (население) | 29.12.19 | 30.12.19 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 233 | Котельная | 13.12.19 | 13.12.19 | Текущий ремонт оборудования |
| 234 | Школа | 08.12.19 | 08.12.19 | Ремонт ВН-16 |
| 235 | Детсад (Церковь) | 09.12.19 | 09.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 236 | Узел связи | 02.12.19 | 03.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра №2 |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|----------|---|
| 238 | АЗС | 15.12.19 | 16.12.19 | Замена ЯРВ |
| 241 | Больница №2 (рез.) | 26.12.19 | 26.12.19 | Ремонт рубильника |
| 242 | Ветлечебница | 24.12.19 | 26.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 248 | Почта | 04.12.19 | 05.12.19 | Замена дверей камеры тр-ра №2 |
| 250 | Гостиница | 25.12.19 | 26.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 253 | Техникум | 16.12.19 | 17.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 254 | Банк | 14.12.19 | 15.12.19 | Текущий ремонт оборудования |
| 255 | Ичалк. ЦРБ-абон. | 23.12.19 | 23.12.19 | Средний ремонт оборудования |
| 258 | Пожарка-абон. | 20.12.19 | 21.12.19 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 261 | Новоселов | 27.12.19 | 29.12.19 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ |
| 263 | Дружба | 25.12.19 | 26.12.19 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 267 | Фасад | 01.12.19 | 01.12.19 | Замена дверей в РУ-0,4 кВ и камеры тр-ра №1 |
| 268 | 30 лет Победы | 19.12.19 | 19.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 269 | Заводская | 02.12.19 | 02.12.19 | Устранение дефектов на ВЛ-6 кВ с испытание |