

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
(март 2022 год)**

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
|-------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| 1 | ТП «Автостанция» | 02.03.2022 09-00 | 02.03.2022 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 2 | ТП «Луговая» | 03.03.2022 13-30 | 03.03.2022 16-00 | Текущий ремонт тр-ра |
| 3 | ТП «Терешкова» | 03.03.2022 08-00 | 03.03.2022 17-00 | Монтаж вторичных цепей управления АВР |
| 4 | ТП «Лесоучасток» | 03.03.2022 09-00 | 03.03.2022 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-10 кВ, тр-ра №1 |
| 5 | ТП «Детсад-абон.» | 04.03.2022 09-00 | 04.03.2022 16-00 | Текущий ремонт оборудования РУ-10 кВ, тр-ра №2 |
| 6 | ТП «Хлебозавод-абон.» | 05.03.2022 09-00 | 05.03.2022 16-00 | Монтаж вторичных цепей управления АВР щит №1 |
| 7 | ТП «Котельная КС-25-абон.» | 05.03.2022 08-00 | 05.03.2022 17-00 | Монтаж соединительной муфты на вновь проложенной КЛ-6 кВ с испытанием кабеля |
| 8 | ТП «ИП Никишов» | 05.03.2022 13-00 | 05.03.2022 16-30 | Текущий ремонт оборудования |
| 9 | ТП «Юбилейная-2/ 11001» | 05.03.2022 09-00 | 05.03.2022 14-00 | Заводка вновь проложенной КЛ-6 кВ от новой ТП-874, с испытанием кабеля и монтажом концевой муфты на вновь заведенной КЛ-6 кВ |
| 10 | ТП «Коммунстрой» | 06.03.2022 13-30 | 06.03.2022 15-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 11 | ТП «ИП Шуватов –абон» | 10.03.2022 09-00 | 10.03.2022 12-00 | Перевод ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 руб.№6 на ТП-874 руб.№1 |
| 12 | ТП «Солнечная» | 10.03.2022 08-00 | 10.03.2022 16-00 | Монтаж вторичных цепей управления АВР, и прогрузом автомата щита №1 |
| 13 | ТП «Мастерские-абон.» | 10.03.2022 09-00 | 10.03.2022 12-00 | Текущий ремонт оборудования |

| | | | | |
|----|--|------------------|---------------------|---|
| 14 | ТП «Луговая-абон.» | 10.03.2022 08-00 | 13.03.2022 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 15 | ТП «Центр» | 11.03.2022 09-00 | 11.03.2022 12-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 16 | ТП «Детсад (детский комбинат заменяли тп400 кВА)» | 11.03.2022 09-00 | 11.03.2022 16-00 | Монтаж вторичных цепей управления АВР щита №2 |
| 17 | ТП «АЗС-абон.» | 12.03.2022 09-00 | 12.03.2022 16-00 | Монтаж вторичных цепей управления АВР и прогрузка вводного автомата щита №1 |
| 18 | ТП «Баня» | 12.03.2022 16-00 | 12.03.2022 18-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 19 | ТП «Мебельная фабрика» | 13.03.2022 09-00 | 13.03.2022 12-00 | Монтаж панели АВР в секционной панели №4, ремонт вводного автомата щита №2 |
| 20 | ТП «Почта» | 13.03.2022 07-00 | 13.03.2022 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 21 | ТП «Новоселов» | 13.03.2022 09-00 | 13.03.2022 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 22 | ТП «Ичалк. ЦРБ-абон.» | 16.03.2022 09-00 | 16.03.2022 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 23 | ТП «Фасад» | 17.03.2022 09-0 | 17.03.2022 12-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 24 | ТП «ИП Дудоров-абон» | 17.03.2022 09-00 | 17.03.2022 16-00 | Обрезка кустов, деревьев |
| 25 | ТП «Семилей (АСКУЭ)» | 18.03.2022 09-00 | 18.03.2022 12-00 | Фазировка щита №1, №2 в РУ-0,4 кВ с проверкой совпадения одноименных фаз, фазировка тр-ров №1, №2 по 0,4 кВ |
| 26 | ТП «База» | 18.03.2022 14-00 | 18.03.2022 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 27 | ТП «Ветлечебница» | 18.03.2022 08-00 | 20.03.2022 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 28 | ТП «Автостанция» | 19.03.2022 09-00 | 19.03.2022 16-00 | Установка опоры СВ-110 по адресу ул.Советская,75а и монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 до вновь установленной опоры |
| 29 | ТП «Агросервис-абон.» | 19.03.2022 14-00 | 19.03.2022 17-00 | Монтаж ПУ для подключения гаража с руб.№7 фаза «В» |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 30 | ТП «Бурнаева (ТП №230-2102А)» | 19.03.2022 14-00 | 19.03.2022 16-30 | Средний ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ |
| 31 | ТП «Котельная КС-25-абон.» | 19.03.2022 14-00 | 19.03.2022 16-30 | Средний ремонт оборудования щит №1, тр-ра №1 |
| 32 | ТП «Аэропорт» | 20.03.2022 14-00 | 20.03.2022 16-00 | Средний ремонт оборудования щита №2, тр-ра №2 |
| 33 | ТП «Юнаева (ТП №230-2301А)» | 20.03.2022 14-00 | 20.03.2022 16-00 | Средний ремонт оборудования РУ-6 кВ II секции |
| 34 | ТП «Кавкаева» | 20.03.2022 08-00 | 20.03.2022 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 35 | ТП «Дзержинского» | 20.03.2022 09-00 | 20.03.2022 16-00 | Монтаж сборных шин на вновь установленных камерах КСО-Орб яч.№19, №21 после монтажа перед подсоединением к шинному мосту I секции РУ-10 кВ |
| 36 | ТП «Школа №2» | 21.03.2022 09-00 | 24.03.2022 12-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, щита №1, тр-ра №1 |
| 37 | ТП «Пески» | 22.03.2022 13-30 | 24.03.2022 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, щита №2, тр-ра №2 |
| 38 | ТП «Дзержинского» | 24.03.2022 09-00 | 24.03.2022 12-00 | Подсоединение кабеля 0,4 кВ отходящего на панель собственных нужд (ПСН) и настройка вводного автомата щита №1 |