

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО “Системы жизнеобеспечения РМ”, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 3-ой квартал 2018 г.

Дата	Наименование электроустановок и сетей	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварии	Сроки устранения
п. Атяшево				
10.10.2018 г	магазин "Красное-белое"	в результате удара молнии сгорела губка держателя вставки	замена губки держателя вставки	19-00:21-40
06.11.2018 г	ул. Первомайская	слетел изолятор, что привело к перегоранию вставки	замена вставки	00-40:04-45
с. Б. Березники				
09.10.2018 г	ТП "Водокачка"	в результате КЗ произошло возгорание, полностью выгорела ячейка ВРУ-0,4 кВ	замена ячеек ВРУ-0,4 кВ	13-20:18-40
с. Б. Игнатово				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Дубенки				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Ельники				

02.10.2018 г	ТП "ИП Дудоров"	в результате удара молнии сгорела губка держателя вставки	замена губки держателя вставки	20-50:22-30
17.10.2018 г	ул. Октябрьская	в результате сильного порыва ветра, упали ветки на линии и произошло КЗ	уборка веток	20-25:22-30
18.11.2018 г	переулок Южный	обрыв провода проходящего через крону яблони	замена провода	01-00:10-00
06.11.2018 г	ТП "Зарека 2"	в результате пожара обесточен фидер № 2	отключение фидера №2	16-20:21-00
07.11.2018 г	ТП "Детский сад"	в результате пожара отключена ТП	отключена ТП	21-10:23-50
21.11.2018 г	ул. Королева	в результате сильного порыва ветра, упали ветки на линии и произошло КЗ	уборка веток	17-00:19-00
26.11.2018 г	ТП "ИП Дудоров"	слетел изолятор, что привело к перегоранию вставки	замена вставки	19-30:23-00
с. Кемля				
28.10.2018 г	фидеры № 15	обрыв провода в результате падения дерева	перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	21-50:23-05
п. Смольный				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Кочкурово				

15.10.2018 г	ТП "Хлебзавод"	межфазовое замыкание в пролете проводов	замыкание устранено	13-00:15-00
20.10.2018 г	ул. Октябрьская	в результате сильного порыва ветра, упали ветки на линии и произошло КЗ	уборка веток	13-30:15-00
19.11.2018 г	ТП "Школа"	в результате пожара отключена ТП	отключена ТП	02-25:03-25
с. Лямбировь				
4 - квартал				
Аварийных отключений не было				
п. Ромоданово				
02.10.2018 г	фидеры № 17,18,25,11,14	обрыв провода в результате падения дерева	перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	17-25:21-15
20.10.2018 г	ТП "Полежаева", ТП "Ресторан", ТП "Ст. Разина", ТП "Больница"	обрыв провода в результате падения дерева	перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	13-45:15-20
05.11.2018 г	ул. Маяковского и Советская	обрыв провода в результате падения дерева	перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	12-25:14-30
23.11.2018 г	фидеры № 18	обрыв провода в результате падения дерева	перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	23-00:00-30
с. Ст. Шайгово				
31.10.2018 г	ул. Пионерская	в результате падения дерева на электролинию произошел обрыв провода	замена провода	17-00:22-15
с. Теньгушево				

01.10.2018 г	ул. Почтовая	в результате падения дерева на электролинию произошел обрыв провода	замена провода	08-50:09-20
п. Барашево				
4- квартал				
Аварийных отключений не было				