

**Информация о резервируемой максимальной мощности энергопринимающих устройств ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"**

| № п/п | Центр питания  | Величина присоединенной мощности, МВА | Максимальная (разрешенная) мощности (Пропускная способность), кВт | Присоединенная мощность, МВт | Резерв мощности по центрам питания, МВт | Уровень напряжения (ВН,СН-I,СН-II,НН) |
|-------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 4                                     | 5   | 6                            |   | 8                                     |
| 1.1.  | ПС "Теньгушево" Ф-А1 (яч.21)                                   | 2.063                                 | 0.720   | 0.357                        | 0.363                                   | ВН                                    |
| 1.2.  | ПС "Теньгушево" Ф-А2 (яч.7)                                    | 3.370                                 | 0.995   | 0.527                        | 0.468                                   | ВН                                    |
| 1.3.  | ПС "Теньгушево" Ф-5, ТП №А17/250кВА                            | 0.250                                 | 0.050   | 0.029                        | 0.021                                   | СН-II                                 |
| 1.4.  | ПС "Теньгушево" Ф-9, ТП №А125/250кВА                           | 0.250                                 | 0.185   | 0.042                        | 0.143                                   | СН-II                                 |
| 1.6.  | ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП-А307/250кВА (ул.Молодежная)             | 0.250                                 | 0.213   | 0.016                        | 0.197                                   | ВН                                    |
| 1.7.  | ПС "Теньгушево" Ф-5 (яч.5) ТП №440-05 ___А/160кВА (ул.Верхняя) | 0.160                                 | 0.136   | 0.005                        | 0.131                                   | СН-II                                 |
| 1.8.  | ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП №440-09 ___А/250кВА                     | 0.250                                 | 0.223   | 0.016                        | 0.206                                   | СН-II                                 |
| 2.1.  | ПС "Барашево" Ф-А7 (яч.6)                                      | 1.680                                 | 0.300   | 0.166                        | 0.134                                   | СН-II                                 |
| 3.1.  | ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А189/250кВА (Кулясово №1)               | 0.250                                 | 0.109   | 0.067                        | 0.042                                   | СН-II                                 |
| 3.2.  | ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А93/250кВА (Кулясово №2)                | 0.250                                 | 0.110   | 0.050                        | 0.060                                   | СН-II                                 |
| 3.3.  | ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А188/250кВА (ул.Рабочая)                | 0.250                                 | 0.090   | 0.024                        | 0.066                                   | СН-II                                 |
| 3.4.  | ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А273/250кВА (ул.Подгорная)              | 0.250                                 | 0.082   | 0.021                        | 0.061                                   |                                       |
| 3.5.  | ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А162/400кВА (Больница)                  | 0.400                                 | 0.105   | 0.140                        | -0.035                                  | СН-II                                 |
| 3.6.  | ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А296/2*160кВА (Котельная №2)            | 0.320                                 | 0.070   | 0.029                        | 0.041                                   | СН-II                                 |
| 3.7.  | ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А161/630кВА (Микрорайон №1)             | 0.630                                 | 0.123   | 0.124                        | 0.000                                   | СН-II                                 |
| 3.8.  | ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А144/2*400кВА (Микрорайон №2)           | 0.800                                 | 0.440   | 0.132                        | 0.308                                   | СН-II                                 |
| 3.9.  | ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А261/2*400кВА (ТУ-13)                   | 0.800                                 | 0.059   | 0.045                        | 0.014                                   | СН-II                                 |

|       |  |       |         |       |       |       |
|-------|--|-------|---------|-------|-------|-------|
| 3.10. | ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А307/250кВА (Микрорайон №3)       | 0.250 | 0.090   | 0.034 | 0.056 | ВН    |
| 3.11. | ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А331/250кВА (Микрорайон №4)       | 0.250 | 0.095   | 0.016 | 0.079 | ВН    |
| 3.12. | ПС "Атяшево" Ф-А7  | 2.510 | 0.970   | 0.593 | 0.377 | СН-II |
| 3.13. | ПС "Атяшево" Ф-А8  | 2.340 | 0.160   | 0.092 | 0.068 | СН-II |
| 3.14. | ПС "Атяшево" Ф-А23 (Маслозавод)                          | 1.420 | 0.555   | 0.412 | 0.143 | ВН    |
| 4.1.  | ПС "Березники" Ф-1 ЗТП-А120/400кВА (Больница)            | 0.400 | 0.100   | 0.034 | 0.066 | СН-II |
| 4.2.  | ПС "Березники" Ф-17 КТП-92/100кВА (Водокачка)            | 0.100 | 0.080   | 0.038 | 0.042 | СН-II |
| 4.3.  | ПС "Березники" Ф-19                                      | 4.740 | 1.980   | 1.039 | 0.941 | СН-II |
| 5.1.  | ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А191/100 (Детский туб. Санаторий) | 0.100 | 0.030   | 0.011 | 0.019 | СН-II |
| 5.2.  | ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А207/175 (Лесхоз)                 | 0.175 | 0.090   | 0.034 | 0.056 | СН-II |
| 6.1.  | ПС "Дубенки" Ф-21 КТП-А277/160кВА (2-й микрорайон)       | 0.160 | 0.080   | 0.022 | 0.058 | СН-II |
| 6.2.  | ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А196/100кВА (Водозабор)            | 0.100 | 0.060   | 0.012 | 0.048 | СН-II |
| 6.3.  | ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А289/250кВА (ул.Аэропортная)       | 0.250 | 0.100   | 0.020 | 0.080 | СН-II |
| 6.4.  | ПС "Дубенки" Ф-А19 *                                     | 2.603 | 1.039   | 0.507 | 0.532 | ВН    |
| 6.13. | ПС "Дубенки" Ф-13 ТП-А170/180кВА ( ул.Мелиораторов)      | 0.180 | 0.090   | 0.045 | 0.045 | СН-II |
| 7.1.  | ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А101/63кВА (Водозабор)        | 0.063 | 0.020   | 0.004 | 0.016 | СН-II |
| 7.2.  | ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Бёаза)            | 0.400 | 0.031   | 0.028 | 0.027 | СН-II |
| 7.3.  | ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Население)        |       |         |       |       |       |
| 7.4.  | ПС "Ельники" Ф-1 (яч.5)                                  | 2.235 | 0.930   | 0.555 | 0.375 | СН-II |
| 7.5.  | ПС "Ельники" Ф-8 (яч.13)                                 | 6.623 | 1.305   | 0.943 | 0.362 | СН-II |
| 7.6.  | ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП №420-02__А/63кВА (ул.Зарека)  | 0.063 | 0.05607 | 0.009 | 0.047 | СН-II |
| 8.1.  | ПС "Б.Игнатово" Ф-А1 (Райцентр)                          | 3.400 | 0.850   | 0.387 | 0.463 | ВН    |
| 8.2.  | ПС "Б.Игнатово" Ф-А15 (Хлебозавод)                       | 1.446 | 0.250   | 0.114 | 0.136 | ВН    |
| 9.1.  | ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/320кВА (Мебельная фабрика)       | 0.320 | 0.150   | 0.038 | 0.112 | ВН    |
| 9.2.  | ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/630кВА (резерв)                  | 0.630 |         |       |       |       |
| 9.3.  | ПС "Ичалки" Ф-А15 *                                      | 5.420 | 1.282   | 0.862 | 0.420 | ВН    |
| 10.1. | ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А104/630кВА (ул.Заводская)          | 0.630 | 0.046   | 0.051 | 0.000 | СН-II |

|       |   |       |       |       |       |       |
|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10.2. | ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А281/160кВА (Санаторий ул.Зеленая) | 0.160 | 0.025 | 0.007 | 0.018 | CH-II |
| 10.3. | ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А105/100кВА (ул.Лесная)            | 0.100 | 0.030 | 0.021 | 0.009 | CH-II |
| 10.4. | ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А106/160кВА (ул.Садовая)           | 0.160 | 0.036 | 0.024 | 0.012 | CH-II |
| 10.5. | ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А101/400кВА (ул.Солнечная)         | 0.400 | 0.069 | 0.087 | 0.000 | CH-II |
| 11.1. | ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А42/250кВА (Водозабор)                | 0.250 | 0.060 | 0.043 | 0.017 | CH-II |
| 11.2. | ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А43/250кВА (PCY)                      | 0.250 | 0.060 | 0.046 | 0.014 | CH-II |
| 11.3. | ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А213/250кВА (ул.Новоселов)            | 0.250 | 0.060 | 0.043 | 0.017 | CH-II |
| 11.4. | ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А44/250кВА (ул.Новая)                | 0.250 | 0.050 | 0.031 | 0.019 | CH-II |
| 11.5. | ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А250/160кВА (ул.Западная)            | 0.160 | 0.070 | 0.032 | 0.038 | CH-II |
| 11.6. | ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А52/250кВА (Фасад)                   | 0.250 | 0.020 | 0.012 | 0.008 | CH-II |
| 11.7. | ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А47/250кВА (ул.Н.А.Абаиловой)         | 0.250 | 0.212 | 0.011 | 0.201 | CH-II |
| 11.8. | ПС "Кемля" Ф-11 ТП-193-11__А/400кВА (30лет Победы)      | 0.400 | 0.356 | 0.110 | 0.246 | CH-II |
| 12.1. | ПС "Кочкурово" Ф-6 ТП-А23/160кВА (Автостанция)          | 0.160 | 0.060 | 0.101 | 0.000 | CH-II |
| 12.2. | ПС "Кочкурово" Ф-3 ТП-А199/100кВА (АЗС)                 | 0.100 | 0.075 | 0.030 | 0.045 | CH-II |
| 12.3. | ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А123/250кВА (Больница-1)         | 0.250 | 0.070 | 0.018 | 0.052 | CH-II |
| 12.4. | ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А220/160кВА (Больница-2)         | 0.160 | -     | -     | -     | CH-II |
| 12.5. | ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А143/160кВА (Ветлечебница)       | 0.160 | 0.025 | 0.024 | 0.001 | CH-II |
| 12.6. | ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-21/100кВА (Лесничество)          | 0.027 | 0.025 | 0.010 | 0.015 | CH-II |
| 12.7. | ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А98/250кВА (Хлебозавод)          | 0.250 | 0.085 | 0.077 | 0.008 | CH-II |
| 12.8. | ПС "Кочкурово" Ф-7                                      | 2.583 | 0.953 | 0.499 | 0.454 | CH-I  |
| 13.1. | РП "Воеводск" Ф-14 ТП-А131/160 (с.Семилей)              | 0.160 | 0.080 | 0.026 | 0.054 | CH-II |
| 14.1. | ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А83/160кВА (ДК)                     | 0.160 | 0.131 | 0.040 | 0.092 | CH-II |
| 14.2. | ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А141/400кВА (Узел связи)            | 0.400 | 0.210 | 0.070 | 0.140 | CH-II |
| 14.3. | ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А138/250кВА (Райцентр)              | 0.250 | 0.170 | 0.064 | 0.106 | CH-II |
| 14.4. | ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А177/250кВА (ул.Большевицкая, СХТ)  | 0.250 | 0.130 | 0.056 | 0.074 | CH-II |
| 14.5. | ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А136/400кВА (Резерв)                | -     | -     | -     | -     | CH-II |

|        |  |       |        |       |       |       |
|--------|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| 14.6.  | ПС "Лямбировь" Ф-5 ТП-А115/250кВА (Водозабор, "Нива")      | 0.250 | 0.180  | 0.000 | 0.000 | СН-II |
| 14.7.  | ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А101/250кВА (ул.Батраки)            | 0.250 | 0.160  | 0.058 | 0.102 | СН-II |
| 14.8.  | ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А410/250кВА (ул.Луговая)            | 0.250 | 0.070  | 0.051 | 0.019 | СН-II |
| 14.9.  | ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А142/250кВА (ул.Октябрьская)        | 0.250 | 0.200  | 0.054 | 0.146 | СН-II |
| 14.10. | ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-160-2201А/250кВА (ул.Октябрьская)   | 0.250 | 0.2125 | 0.063 | 0.150 | СН-II |
| 14.11. | ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А292/200кВА (ул.Терешковой)         | 0.200 | 0.065  | 0.028 | 0.037 | СН-II |
| 14.12. | ПС "Лямбировь" Ф-15  | 2.940 | 0.989  | 0.693 | 0.296 | ВН    |
| 14.13. | ПС "Лямбировь" Ф-3 ТП-А137/2*180кВА                        | 0.360 | 0.100  | 0.030 | 0.070 | СН-II |
| 15.1.  | ПС "Ст.Шайгово" Ф-1 ТП-140-0101А/250кВА (ул.Дорожная)      | 0.250 | 0.222  | 0.042 | 0.180 | СН-II |
| 15.2.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.5 ТП-А107/100кВА (Лесхоз)               | 0.100 | 0.060  | 0.002 | 0.058 | СН-II |
| 15.3.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А35/400кВА (Автостанция)           | 0.400 | 0.258  | 0.114 | 0.144 | СН-II |
| 15.4.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А192/100кВА (Очистные)             | 0.100 | 0.025  | 0.018 | 0.007 |       |
| 15.5.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А18/160кВА (отключена)             | 0.160 | -      | -     | -     |       |
| 15.6.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-140-0601А/250кВА                   | 0.250 | 0.222  | 0.020 | 0.202 |       |
| 15.7.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А151/400кВА (Больница)             | 0.400 | 0.161  | 0.062 | 0.099 | СН-II |
| 15.8.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.13 ТП-А183/400кВА (СПТУ)                | 0.400 | 0.085  | 0.019 | 0.066 | СН-II |
| 15.9.  | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А55/400кВА (Бпрач)                | 0.400 | 0.194  | 0.085 | 0.109 | СН-II |
| 15.10. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А59/250кВА (Баня)                 | 0.250 | 0.164  | 0.109 | 0.055 | СН-II |
| 15.11. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А60/250кВА (Д/К)                  | 0.250 | 0.123  | 0.059 | 0.064 | СН-II |
| 15.12. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А137/100кВА (Коммунальн)          | 0.100 | 0.060  | 0.000 | 0.060 | СН-II |
| 15.13. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А56/160кВА (Инкубатор)            | 0.160 | 0.090  | 0.042 | 0.048 | СН-II |
| 15.14. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А264/200кВА (Колхозн-1)           | 0.200 | 0.120  | 0.026 | 0.094 | СН-II |
| 15.15. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А54/160кВА (Колхозн-2)            | 0.160 | 0.100  | 0.049 | 0.051 | СН-II |
| 15.16. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А191/160кВА (Котельная отключена) | 0.160 | -      | -     | -     | СН-II |
| 15.17. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А286/400кВА (Микрорайон)          | 0.400 | 0.210  | 0.094 | 0.116 | СН-II |
| 15.18. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А130/400кВА (МСО)                 | 0.400 | 0.130  | 0.051 | 0.079 | СН-II |
| 15.19. | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А61/160кВА (Сельсовет)            | 0.160 | 0.100  | 0.034 | 0.066 | СН-II |

|               |  |               |               |               |               |       |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 15.20.        | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А88/400кВА (Свобода)          | 0.400         | 0.129         | 0.028         | 0.101         | СН-II |
| 15.21.        | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А58/250кВА (Стройучасток)     | 0.250         | 0.123         | 0.042         | 0.081         | СН-II |
| 15.22.        | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А253/250кВА (СХТ)             | 0.250         | 0.105         | 0.022         | 0.083         | СН-II |
| 15.23.        | ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А293/250кВА (Энергетика)      | 0.250         | 0.150         | 0.066         | 0.084         | СН-II |
| 16.1.         | ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А172/250кВА (СТК Маяк)         | 0.250         | 0.082         | 0.093         | 0.000         | СН-II |
| 16.2.         | ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А195/250кВА (ул.Луговая)       | 0.250         | 0.125         | 0.048         | 0.077         | СН-II |
| 16.3.         | ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А242/2*400кВА (МТС Ромоданово) | 0.260         | 0.22          | 0.09          | 0.13          | СН-II |
| 16.4.         | ПС "Ромоданово" яч.18                                  | 6.725         | 2.63          | 1.13          | 1.50          | ВН    |
| 16.5.         | ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А150-1401А/250кВА              | 0.250         | 0.22          | 0.09          | 0.14          | СН-II |
| 17.1.         | ПС "Анненково" яч.11 ТП-А192/160кВА (ул.Восточная)     | 0.160         | 0.086         | 0.057         | 0.029         | СН-II |
| 17.2.         | ПС "Анненково" яч.25 (СПТУ)                            | 1.660         | 1.037         | 0.069         | 0.968         | СН-I  |
| 17.3.         | ПС "Анненково" яч.17                                   | 2.060         | 0,875         | 0.553         | 0.322         | СН-I  |
| 1             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "А. Лусс")                         | 0.250         | 0.095         | 0.053         | 0.042         | СН-II |
| 2             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Есенина")                         | 0.400         | 0.130         | 0.122         | 0.008         | СН-II |
| 3             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Нарсуд")                          | 0.250         | 0.110         | 0.108         | 0.002         | СН-II |
| 4             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Свердлова")                       | 0.250         | 0.090         | 0.075         | 0.015         | СН-II |
| 5             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Гараж Райпо")                     | 0.100         | 0.020         | 0.085         | 0.000         | СН-II |
| 6             | ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Ст. Разина")                      | 0.315         | 0.105         | 0.000         | 0.105         | СН-II |
| <b>ИТОГО:</b> |  | <b>82.014</b> | <b>28.968</b> | <b>14.104</b> | <b>15.724</b> |       |