

**Информация о резервируемой максимальной мощности энергопринимающих устройств ООО "Системы жизнеобеспечения РМ"**

№ п/п	Центр питания	Величина присоединенной мощности, МВА	Максимальная (разрешенная) мощности (Пропускная способность), кВт	Присоединенная мощность, МВт	Резерв мощности по центрам питания, МВт	Уровень напряжения (ВН,СН-I,СН-II,НН)
1	2	4	5	6		8
1.1.	ПС "Теньгушево" Ф-А1 (яч.21)	2.063	0.720	0.357	0.363	ВН
1.2.	ПС "Теньгушево" Ф-А2 (яч.7)	3.370	0.995	0.527	0.468	ВН
1.3.	ПС "Теньгушево" Ф-5, ТП №А17/250кВА	0.250	0.050	0.029	0.021	СН-II
1.4.	ПС "Теньгушево" Ф-9, ТП №А125/250кВА	0.250	0.185	0.042	0.143	СН-II
1.6.	ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП-А307/250кВА (ул.Молодежная)	0.250	0.213	0.016	0.197	ВН
1.7.	ПС "Теньгушево" Ф-5 (яч.5) ТП №440-05 ___А/160кВА (ул.Верхняя)	0.160	0.136	0.005	0.131	СН-II
1.8.	ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП №440-09 ___А/250кВА	0.250	0.223	0.016	0.206	СН-II
2.1.	ПС "Барашево" Ф-А7 (яч.6)	1.680	0.300	0.166	0.134	СН-II
3.1.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А189/250кВА (Кулясово №1)	0.250	0.109	0.067	0.042	СН-II
3.2.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А93/250кВА (Кулясово №2)	0.250	0.110	0.050	0.060	СН-II
3.3.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А188/250кВА (ул.Рабочая)	0.250	0.090	0.024	0.066	СН-II
3.4.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А273/250кВА (ул.Подгорная)	0.250	0.082	0.021	0.061	
3.5.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А162/400кВА (Больница)	0.400	0.105	0.140	-0.035	СН-II
3.6.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А296/2*160кВА (Котельная №2)	0.320	0.070	0.029	0.041	СН-II
3.7.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А161/630кВА (Микрорайон №1)	0.630	0.123	0.124	0.000	СН-II
3.8.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А144/2*400кВА (Микрорайон №2)	0.800	0.440	0.132	0.308	СН-II
3.9.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А261/2*400кВА (ТУ-13)	0.800	0.059	0.045	0.014	СН-II

3.10.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А307/250кВА (Микрорайон №3)	0.250	0.090	0.034	0.056	ВН
3.11.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А331/250кВА (Микрорайон №4)	0.250	0.095	0.016	0.079	ВН
3.12.	ПС "Атяшево" Ф-А7	2.510	0.970	0.593	0.377	СН-II
3.13.	ПС "Атяшево" Ф-А8	2.340	0.160	0.092	0.068	СН-II
3.14.	ПС "Атяшево" Ф-А23 (Маслозавод)	1.420	0.555	0.412	0.143	ВН
4.1.	ПС "Березники" Ф-1 ЗТП-А120/400кВА (Больница)	0.400	0.100	0.034	0.066	СН-II
4.2.	ПС "Березники" Ф-17 КТП-92/100кВА (Водокачка)	0.100	0.080	0.038	0.042	СН-II
4.3.	ПС "Березники" Ф-19	4.740	1.980	1.039	0.941	СН-II
5.1.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А191/100 (Детский туб. Санаторий)	0.100	0.030	0.011	0.019	СН-II
5.2.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А207/175 (Лесхоз)	0.175	0.090	0.034	0.056	СН-II
6.1.	ПС "Дубенки" Ф-21 КТП-А277/160кВА (2-й микрорайон)	0.160	0.080	0.022	0.058	СН-II
6.2.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А196/100кВА (Водозабор)	0.100	0.060	0.012	0.048	СН-II
6.3.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А289/250кВА (ул.Аэропортная)	0.250	0.100	0.020	0.080	СН-II
6.4.	ПС "Дубенки" Ф-А19 *	2.603	1.039	0.507	0.532	ВН
6.13.	ПС "Дубенки" Ф-13 ТП-А170/180кВА ( ул.Мелиораторов)	0.180	0.090	0.045	0.045	СН-II
7.1.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А101/63кВА (Водозабор)	0.063	0.020	0.004	0.016	СН-II
7.2.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Бёаза)	0.400	0.031	0.028	0.027	СН-II
7.3.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Население)					
7.4.	ПС "Ельники" Ф-1 (яч.5)	2.235	0.930	0.555	0.375	СН-II
7.5.	ПС "Ельники" Ф-8 (яч.13)	6.623	1.305	0.943	0.362	СН-II
7.6.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП №420-02__А/63кВА (ул.Зарека)	0.063	0.05607	0.009	0.047	СН-II
8.1.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А1 (Райцентр)	3.400	0.850	0.387	0.463	ВН
8.2.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А15 (Хлебозавод)	1.446	0.250	0.114	0.136	ВН
9.1.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/320кВА (Мебельная фабрика)	0.320	0.150	0.038	0.112	ВН
9.2.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/630кВА (резерв)	0.630				
9.3.	ПС "Ичалки" Ф-А15 *	5.420	1.282	0.862	0.420	ВН
10.1.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А104/630кВА (ул.Заводская)	0.630	0.046	0.051	0.000	СН-II

10.2.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А281/160кВА (Санаторий ул.Зеленая)	0.160	0.025	0.007	0.018	CH-II
10.3.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А105/100кВА (ул.Лесная)	0.100	0.030	0.021	0.009	CH-II
10.4.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А106/160кВА (ул.Садовая)	0.160	0.036	0.024	0.012	CH-II
10.5.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А101/400кВА (ул.Солнечная)	0.400	0.069	0.087	0.000	CH-II
11.1.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А42/250кВА (Водозабор)	0.250	0.060	0.043	0.017	CH-II
11.2.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А43/250кВА (PCY)	0.250	0.060	0.046	0.014	CH-II
11.3.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А213/250кВА (ул.Новоселов)	0.250	0.060	0.043	0.017	CH-II
11.4.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А44/250кВА (ул.Новая)	0.250	0.050	0.031	0.019	CH-II
11.5.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А250/160кВА (ул.Западная)	0.160	0.070	0.032	0.038	CH-II
11.6.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А52/250кВА (Фасад)	0.250	0.020	0.012	0.008	CH-II
11.7.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А47/250кВА (ул.Н.А.Абаиловой)	0.250	0.212	0.011	0.201	CH-II
11.8.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-193-11__А/400кВА (30лет Победы)	0.400	0.356	0.110	0.246	CH-II
12.1.	ПС "Кочкурово" Ф-6 ТП-А23/160кВА (Автостанция)	0.160	0.060	0.101	0.000	CH-II
12.2.	ПС "Кочкурово" Ф-3 ТП-А199/100кВА (АЗС)	0.100	0.075	0.030	0.045	CH-II
12.3.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А123/250кВА (Больница-1)	0.250	0.070	0.018	0.052	CH-II
12.4.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А220/160кВА (Больница-2)	0.160	-	-	-	CH-II
12.5.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А143/160кВА (Ветлечебница)	0.160	0.025	0.024	0.001	CH-II
12.6.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-21/100кВА (Лесничество)	0.027	0.025	0.010	0.015	CH-II
12.7.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А98/250кВА (Хлебозавод)	0.250	0.085	0.077	0.008	CH-II
12.8.	ПС "Кочкурово" Ф-7	2.583	0.953	0.499	0.454	CH-I
13.1.	РП "Воеводск" Ф-14 ТП-А131/160 (с.Семилей)	0.160	0.080	0.026	0.054	CH-II
14.1.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А83/160кВА (ДК)	0.160	0.131	0.040	0.092	CH-II
14.2.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А141/400кВА (Узел связи)	0.400	0.210	0.070	0.140	CH-II
14.3.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А138/250кВА (Райцентр)	0.250	0.170	0.064	0.106	CH-II
14.4.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А177/250кВА (ул.Большевицкая, СХТ)	0.250	0.130	0.056	0.074	CH-II
14.5.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А136/400кВА (Резерв)	-	-	-	-	CH-II

14.6.	ПС "Лямбировь" Ф-5 ТП-А115/250кВА (Водозабор, "Нива")	0.250	0.180	0.000	0.000	СН-II
14.7.	ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А101/250кВА (ул.Батраки)	0.250	0.160	0.058	0.102	СН-II
14.8.	ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А410/250кВА (ул.Луговая)	0.250	0.070	0.051	0.019	СН-II
14.9.	ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А142/250кВА (ул.Октябрьская)	0.250	0.200	0.054	0.146	СН-II
14.10.	ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-160-2201А/250кВА (ул.Октябрьская)	0.250	0.2125	0.063	0.150	СН-II
14.11.	ПС "Лямбировь" Ф-22 ТП-А292/200кВА (ул.Терешковой)	0.200	0.065	0.028	0.037	СН-II
14.12.	ПС "Лямбировь" Ф-15	2.940	0.989	0.693	0.296	ВН
14.13.	ПС "Лямбировь" Ф-3 ТП-А137/2*180кВА	0.360	0.100	0.030	0.070	СН-II
15.1.	ПС "Ст.Шайгово" Ф-1 ТП-140-0101А/250кВА (ул.Дорожная)	0.250	0.222	0.042	0.180	СН-II
15.2.	ПС "Ст.Шайгово" яч.5 ТП-А107/100кВА (Лесхоз)	0.100	0.060	0.002	0.058	СН-II
15.3.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А35/400кВА (Автостанция)	0.400	0.258	0.114	0.144	СН-II
15.4.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А192/100кВА (Очистные)	0.100	0.025	0.018	0.007	
15.5.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А18/160кВА (отключена)	0.160	-	-	-	
15.6.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-140-0601А/250кВА	0.250	0.222	0.020	0.202	
15.7.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А151/400кВА (Больница)	0.400	0.161	0.062	0.099	СН-II
15.8.	ПС "Ст.Шайгово" яч.13 ТП-А183/400кВА (СПТУ)	0.400	0.085	0.019	0.066	СН-II
15.9.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А55/400кВА (Бпрач)	0.400	0.194	0.085	0.109	СН-II
15.10.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А59/250кВА (Баня)	0.250	0.164	0.109	0.055	СН-II
15.11.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А60/250кВА (Д/К)	0.250	0.123	0.059	0.064	СН-II
15.12.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А137/100кВА (Коммунальн)	0.100	0.060	0.000	0.060	СН-II
15.13.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А56/160кВА (Инкубатор)	0.160	0.090	0.042	0.048	СН-II
15.14.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А264/200кВА (Колхозн-1)	0.200	0.120	0.026	0.094	СН-II
15.15.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А54/160кВА (Колхозн-2)	0.160	0.100	0.049	0.051	СН-II
15.16.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А191/160кВА (Котельная отключена)	0.160	-	-	-	СН-II
15.17.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А286/400кВА (Микрорайон)	0.400	0.210	0.094	0.116	СН-II
15.18.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А130/400кВА (МСО)	0.400	0.130	0.051	0.079	СН-II
15.19.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А61/160кВА (Сельсовет)	0.160	0.100	0.034	0.066	СН-II

15.20.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А88/400кВА (Свобода)	0.400	0.129	0.028	0.101	СН-II
15.21.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А58/250кВА (Стройучасток)	0.250	0.123	0.042	0.081	СН-II
15.22.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А253/250кВА (СХТ)	0.250	0.105	0.022	0.083	СН-II
15.23.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А293/250кВА (Энергетика)	0.250	0.150	0.066	0.084	СН-II
16.1.	ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А172/250кВА (СТК Маяк)	0.250	0.082	0.093	0.000	СН-II
16.2.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А195/250кВА (ул.Луговая)	0.250	0.125	0.048	0.077	СН-II
16.3.	ПС "Ромоданово" Ф-16 ТП-А242/2*400кВА (МТС Ромоданово)	0.260	0.22	0.09	0.13	СН-II
16.4.	ПС "Ромоданово" яч.18	6.725	2.63	1.13	1.50	ВН
16.5.	ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А150-1401А/250кВА	0.250	0.22	0.09	0.14	СН-II
17.1.	ПС "Анненково" яч.11 ТП-А192/160кВА (ул.Восточная)	0.160	0.086	0.057	0.029	СН-II
17.2.	ПС "Анненково" яч.25 (СПТУ)	1.660	1.037	0.069	0.968	СН-I
17.3.	ПС "Анненково" яч.17	2.060	0,875	0.553	0.322	СН-I
1	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "А. Лусс")	0.250	0.095	0.053	0.042	СН-II
2	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Есенина")	0.400	0.130	0.122	0.008	СН-II
3	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Нарсуд")	0.250	0.110	0.108	0.002	СН-II
4	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Свердлова")	0.250	0.090	0.075	0.015	СН-II
5	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Гараж Райпо")	0.100	0.020	0.085	0.000	СН-II
6	ЦРП- 6 кВ яч.31 (ТП "Ст. Разина")	0.315	0.105	0.000	0.105	СН-II
<b>ИТОГО:</b>		<b>82.014</b>	<b>28.968</b>	<b>14.104</b>	<b>15.724</b>	