

**Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности ООО
 «Системы жизнеобеспечения РМ», с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
 ниже 35 кВ.**

№ п/п	Центр питания	Величина присоединенной трансформаторной мощности, МВА	Величина загрузки трансформаторов, %	Величина резерва мощности трансформаторов, %
1	2	4	5	6
1.1.	ПС "Теньгушево" Ф-А1 (яч.21)	2.063	40.16	59.84
1.2.	ПС "Теньгушево" Ф-А2 (яч.7)	3.370	27.03	72.97
1.3.	ПС "Теньгушево" Ф-5, ТП №А17/250кВА	0.250	17.78	82.22
1.4.	ПС "Теньгушево" Ф-9, ТП №А125/250кВА	0.250	25.82	74.18
1.6.	ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП-А307/250кВА (ул.Молодежная)	0.250	9.62	90.38
1.7.	ПС "Теньгушево" Ф-5 (яч.5) ТП №440-05 __А/160кВА (ул.Верхняя)	0.160	4.69	95.31
1.8.	ПС "Теньгушево" Ф-9 ТП №440-09 __А/250кВА	0.250	9.96	90.04
2.1.	ПС "Барашево" Ф-А7 (яч.6)	1.680	36.57	63.43
3.1.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А189/250кВА (Кулясово №1)	0.250	40.99	59.01
3.2.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А93/250кВА (Кулясово №2)	0.250	30.34	69.66
3.3.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А188/250кВА (ул.Рабочая)	0.250	14.38	85.62
3.4.	ПС "Атяшево" Ф-10, КТП А273/250кВА (ул.Подгорная)	0.250	8.22	91.78
3.5.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А162/400кВА (Больница)	0.400	53.99	46.01
3.6.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А296/2*160кВА (Котельная №2)	0.320	0.00	100.00
3.7.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А161/630кВА (Микрорайон №1)	0.630	30.49	69.51
3.8.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А144/2*400кВА (Микрорайон №2)	0.800	51.04	48.96
3.9.	ПС "Атяшево" Ф-18, ЗТП А261/2*400кВА (ТУ-13)	0.800	17.23	82.77
3.10.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А307/250кВА (Микрорайон №3)	0.250	20.72	79.28
3.11.	ПС "Атяшево" Ф-18, КТП А331/250кВА (Микрорайон №4)	0.250	9.85	90.15
3.12.	ПС "Атяшево" Ф-А7	2.510	33.30	66.70

3.13.	ПС "Атяшево" Ф-А8	2.340	28.10	91.90
3.14.	ПС "Атяшево" Ф-А23 (Маслозавод)	1.420	3.85	96.15
4.1.	ПС "Березники" Ф-1 ЗТП-А120/400кВА (Больница)	0.400	13.34	86.66
4.2.	ПС "Березники" Ф-17 КТП-92/100кВА (Водокачка)	0.100	11.28	88.72
4.3.	ПС "Березники" Ф-19	4.740	30.93	65.98
5.1.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А191/100 (Детский туб. Санаторий)	0.100	17.65	82.35
5.2.	ПС "Марьяновка" Ф-4 ТП-А207/175 (Лесхоз)	0.175	33.37	66.63
6.1.	ПС "Дубенки" Ф-21 КТП-А277/160кВА (2-й микрорайон)	0.160	21.10	78.90
6.2.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А196/100кВА (Водозабор)	0.100	19.39	80.61
6.3.	ПС "Дубенки" Ф-20 КТП-А289/250кВА (ул.Аэропортная)	0.250	12.34	87.66
6.4.	ПС "Дубенки" Ф-А19 *	2.603	28.60	71.40
6.5.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-90/100кВА (ул.Советская) / транзит "Мордовэнерго"	0.100		
6.6.	ПС "Дубенки" Ф-А19 КТП-253/63кВА (ул.Манина) / транзит "Мордовэнерго"	0.063		
6.13.	ПС "Дубенки" Ф-13 ТП-А170/180кВА (ул.Мелиораторов)	0.180	50.00	50.00
7.1.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А101/63кВА (Водозабор)	0.063	10.08	89.92
7.2.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Бéаза)	0.400	6.96	93.04
7.3.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП-А18/400кВА (Население)			
7.4.	ПС "Ельники" Ф-1 (яч.5)	2.235	47.07	66.38
7.5.	ПС "Ельники" Ф-8 (яч.13)	6.623	22.16	77.84
7.6.	ПС "Ельники" Ф-2 (яч.4) ТП №420-02__А/63кВА (ул.Зарека)	0.063	21.99	78.01
8.1.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А1 (Райцентр)	3.400	15.42	84.58
8.2.	ПС "Б.Игнатово" Ф-А15 (Хлебозавод)	1.446	15.49	84.51
9.1.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/320кВА (Мебельная фабрика)	0.320	18.54	81.46
9.2.	ПС "Ичалки" Ф-10 ТП-А75/630кВА (резерв)	0.630	-	-
9.3.	ПС "Ичалки" Ф-А15 *	5.420	28.10	71.90
9.4.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-332/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.100		
9.5.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-72/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.160		
9.6.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-66/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.160		
9.7.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-272/250кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.250		
9.8.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-68/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.100		

9.9.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А30/60кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.060		
9.10.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-323/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.160		
9.11.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-А69/100кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.100		
9.12.	ПС "Ичалки" Ф-А15 ТП-41/160кВА / транзит "Мордовэнерго"	0.160		
10.1.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А104/630кВА (ул.Заводская)	0.630	12.59	87.41
10.2.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А281/160кВА (Санаторий ул.Зеленая)	0.160	7.22	92.78
10.3.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А105/100кВА (ул.Лесная)	0.100	32.99	67.01
10.4.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А106/160кВА (ул.Садовая)	0.160	23.45	76.55
10.5.	ПС "Смольная" Ф-5 ТП-А101/400кВА (ул.Солнечная)	0.400	33.52	66.48
11.1.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А42/250кВА (Водозабор)	0.250	26.27	73.73
11.2.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А43/250кВА (РСУ)	0.250	27.85	72.15
11.3.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А213/250кВА (ул.Новоселов)	0.250	26.27	73.73
11.4.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А44/250кВА (ул.Новая)	0.250	18.68	81.32
11.5.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А250/160кВА (ул.Западная)	0.160	30.84	69.16
11.6.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-А52/250кВА (Фасад)	0.250	7.13	69.16
11.7.	ПС "Кемля" Ф-7 ТП-А47/250кВА (ул.Н.А.Абаиловой)	0.250	6.79	93.21
11.8.	ПС "Кемля" Ф-11 ТП-193-11__А/400кВА (30лет Победы)	0.400	37.20	62.80
12.1.	ПС "Кочкурово" Ф-6 ТП-А23/160кВА (Автостанция)	0.160	97.40	2.60
12.2.	ПС "Кочкурово" Ф-3 ТП-А199/100кВА (АЗС)	0.100	46.01	44.63
12.3.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А123/250кВА (Больница-1)	0.250	10.76	89.24
12.4.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А220/160кВА (Больница-2)	0.160	-	-
12.5.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А143/160кВА (Ветлечебница)	0.160	23.45	76.55
12.6.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-21/100кВА (Лесничество)	0.027		
12.7.	ПС "Кочкурово" Ф-10 ТП-А98/250кВА (Хлебозавод)	0.250	46.99	53.01
12.8.	ПС "Кочкурово" Ф-7	2.583	34.37	65.63
13.1.	РП "Воеводск" Ф-14 ТП-А131/160 (с.Семилей)	0.160	25.07	74.93
14.1.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А83/160кВА (ДК)	0.160	38.42	61.58
14.2.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А141/400кВА (Узел связи)	0.400	27.18	72.82
14.3.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А138/250кВА (Райцентр)	0.250	39.06	60.94

14.4.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А177/250кВА (ул.Большевикская, СХТ)	0.250	34.31	65.69
14.5.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А136/400кВА (Резерв)	-	-	-
14.6.	ПС "Лямбиль" Ф-5 ТП-А115/250кВА (Водозабор, "Нива")	0.250	-	-
14.7.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А101/250кВА (ул.Батраки)	0.250	35.33	64.67
14.8.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А410/250кВА (ул.Луговая)	0.250	30.80	69.20
14.9.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А142/250кВА (ул.Октябрьская)	0.250	32.61	67.39
14.10.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-160-2201А/250кВА (ул.Октябрьская)	0.250	38.16	61.84
14.11.	ПС "Лямбиль" Ф-22 ТП-А292/200кВА (ул.Терешковой)	0.200	21.01	78.99
14.12.	ПС "Лямбиль" Ф-15	2.940	47.12	52.88
14.13.	ПС "Лямбиль" Ф-3 ТП-А137/2*180кВА	0.360	15.20	84.80
15.1.	ПС "Ст.Шайгово" Ф-1 ТП-140-0101А/250кВА (ул.Дорожная)	0.250	25.82	74.18
15.2.	ПС "Ст.Шайгово" яч.5 ТП-А107/100кВА (Лесхоз)	0.100	2.60	97.40
15.3.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А35/400кВА (Автостанция)	0.400	44.12	55.88
15.4.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А192/100кВА (Очистные)	0.100	28.36	71.64
15.5.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А18/160кВА (отключена)	0.160	-	-
15.6.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-140-0601А/250кВА	0.250	12.45	87.55
15.7.	ПС "Ст.Шайгово" яч.6 ТП-А151/400кВА (Больница)	0.400	24.15	75.85
15.8.	ПС "Ст.Шайгово" яч.13 ТП-А183/400кВА (СПТУ)	0.400	7.35	92.65
15.9.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А55/400кВА (Бпрач)	0.400	32.73	67.27
15.10.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А59/250кВА (Баня)	0.250	66.12	33.88
15.11.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А60/250кВА (Д/К)	0.250	35.89	64.11
15.12.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А137/100кВА (Коммунальн)	0.100	10.00	90.00
15.13.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А56/160кВА (Инкубатор)	0.160	40.22	59.78
15.14.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А264/200кВА (Колхозн-1)	0.200	19.34	80.66
15.15.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А54/160кВА (Колхозн-2)	0.160	47.80	52.20
15.16.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А191/160кВА (Котельная отключена)	0.160	0.00	100.00
15.17.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А286/400кВА (Микрорайон)	0.400	36.40	63.60
15.18.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А130/400кВА (МСО)	0.400	19.90	80.10
15.19.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А61/160кВА (Сельсовет)	0.160	32.47	67.53
15.20.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А88/400кВА (Свобода)	0.400	10.89	89.11

15.21.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А58/250кВА (Стройучасток)	0.250	25.59	74.41
15.22.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А253/250кВА (СХТ)	0.250	13.13	86.87
15.23.	ПС "Ст.Шайгово" яч.14 ТП-А293/250кВА (Энергетика)	0.250	40.08	59.92
16.1.	ПС "Ромоданово" Ф-14 ТП-А172/250кВА (СТК Маяк)	0.250	56.50	43.50