

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2-ой квартал 2018 г.

| Дата | Наименование электроустановок и сетей | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварии | Сроки устранения |
|------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| п. Атяшево | | | | |
| 08.05.2018 г | ул. Селантьева | произошло возгорание строения бани находящееся под ВЛ-10 кВ, от высокой температуры пожара оплавилась проволока. | замена провода | 04-45:07-00 |
| 19.05.2018 г | уд. Первомайская | в результате падения дерева на электролинию произошел обрыв провода | замена провода | 17-10:19-50 |
| с. Б. Березники | | | | |
| 02.04.2018 г | ТП "Микрорайон" | в результате схода льда и снега на провода, произошло К.З | замена вставки и губки рубильника | 23-00:02-00 |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| с. Б. Игнатово | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| с. Дубенки | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| с. Ельники | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| с. Кемля | | | | |
| 10.05.2018 г | переулок Комсомольский | в результате падения дерева на электролинию произошел обрыв провода | замена провода | 16-25:17-45 |
| п. Смольный | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| с. Кочкурово | | | | |
| 01.04.2018 г | КТП "Молодежная" | пробило проходной изолятор | замена изолятора | 18-40:21-00 |
| 11.04.2018 г | КТП "Ленинская" | обрыв провода на траверсе(подвод к зданию) по ул. Ленина | замена провода | 17-25:18-25 |
| 11.04.2018 г | КТП "Микрорайон" | вырвало крюк на опоре по ул. Советская | установка крюка | 14-50:15-50 |
| 27.04.2018 г | КТП "Микрорайон" | при провозе негабаритного груза, произошел перехлест проводов, в результате чего К.З. | устранен перехлест проводов | 18-00:19-30 |
| 25.05.2018 г | ул. Калядина | отгорел ввод по ул. Калядина | замена ввода | 21-50:23-05 |
| с. Лямбиль | | | | |
| 2 - квартал | | | | |

| Аварийных отключений не было | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|--|-------------|
| п. Ромоданово | | | | |
| 11.04.2018 г | ТП "Комунальная" | обрыв провода по ул. Садовая | перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ | 14-00:15-00 |
| 11.04.2018 г | ТП "Луговая" | в результате воздействия сильного порывистого ветра произошел перехлест проводов по ул. Луговая | произведен визуальный осмотр линии, перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ | 14-00:15-20 |
| 10.05.2018 г | ТП "Ст. Разина" | вырвало крюк на опоре по ул. Нагорная | установка крюка | 11-25:12-15 |
| 19.05.2018 г | ул. Октябрьская | после ураганного ветра произошел обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ | замена проводов | 16-00:16-55 |
| 30.05.2018 г | ТП "МСО" | загорелся столб по ул. Полевая, в результате К.З. | замена плавкой вставки | 11-30:12-00 |
| с. Ст. Шайгово | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| с. Теньгушево | | | | |
| 18.05.2018 г | отключен фидер № 1 | после ураганного ветра упали ветви на провода | уборка веток | 17-15:17-35 |
| Аварийных отключений не было | | | | |
| п. Барашево | | | | |
| 2 - квартал | | | | |
| Аварийных отключений не было | | | | |