

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО “Системы жизнеобеспечения РМ”, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 1-ый квартал 2018 г.

Дата	Наименование электроустановок и сетей	Причина отключения	Мероприятия по устранению аварии	Сроки устранения
п. Атяшево 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Б. Березники 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Б. Игнатово 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Дубенки 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Ельники 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Кемля				
10.01.2018 г	переулок Комсомольский	в результате падения дерева на электролинию произошел обрыв провода	замена провода	16-25:17-45
п. Смольный 1 - квартал				
Аварийных отключений не было				
с. Кочкурово				

1 - квартал

Аварийных отключений не было

с. Лямбиль

1 - квартал

Аварийных отключений не было

п. Ромоданово

08.01.2018 г	ТП "Степана Разина"	в результате воздействия сильного порывистого ветра вырвало крюк на опоре, что привело к К.З. по ул. Степана Разина	установка крюка на опоре, замена плавкой вставки	04-00:09-00
08.01.2018 г	ТП "Северная"	в результате воздействия сильного порывистого ветра произошел обрыв проводов по ул. Набережная	замена провода	04-00:10-00
08.01.2018 г	ТП "Северная"	в результате воздействия сильного порывистого ветра произошел схлест проводов по ул. Зеленый переулок	произведен визуальный осмотр линии, перетяжка проводов ВЛ-0,4 кВ	04-00:10-00
12.01.2018 г	ул. Промышленная	гнилые опоры	замена опоры	15-20:16-35
29.01.2018 г	ТП "Степана Разина"	в результате воздействия сильного порывистого ветра произошел перехлест проводов, что привело к К.З. по ул. Степана Разина	замена плавкой вставки	18-45:19-40

с. Ст. Шайгово

1 - квартал

Аварийных отключений не было

с. Теньгушево

1 - квартал

Аварийных отключений не было

п. Барашево

1 - квартал

Аварийных отключений не было